

## Settore III - Disservizi dell'erogazione idrica per oggi 20/10/2016

Ultimo aggiornamento giovedì 20 ottobre 2016

Data pubblicazione: 20/10/2016

Settore proponente: Settore III: LL.PP e Manutenzione

Oggetto: Guasto improvviso condotta Regionale DN800. Comunicazione disservizio

Si avvisa che per causa guasto improvviso della condotta Rewgioanle, sono in corso mancanze d'acqua ed abbassamenti delle pressione in tutto il territorio comunale.

Il ripristino dell'erogazione idrica " prevista per le ore 22 di oggi 20/10/2016.

Dettaglio: Seguono gli allegati.

Allegati:

File
data pubblicazione
descrizione

20/10/2016
------------

Comunicato della GORI
-----------------------

